

StoFloor ESD WL 113

Eksempel på beskrivelse

Vannbasert ESD epoxybelegg
på innvendige pussede eller stålglattede betonggulv.

01 – 10.24

Postnr	NS-kode / spesifikasjon	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	TA2.32-18815 <u>Mekanisk forbehandling - Areal</u> Areal Bygningsmateriale: 1 Betong Overflate: 88 Ubehandlet Metode: 15 Sliping Andre krav: Sementslam (og/eller membranherder og/eller andre forurensninger) i betongoverflaten fjernes ved grundig sliping. Deretter støvsuges gulvet grundig til betongoverflaten er ren og fri for betong- og slipestøv. TK3-189 <u>Støpt plastbelegg</u> Areal Konstruksjon: 1 Gulv Armering: 8 Uarmert Overflate: 9 Malt, høyglans overflate Lokalisering: Underlag: Betonggulv min B20 Påkjenninger: Gjennomsnittlig tykkelse: 0.2 mm Materialer: StoFloor ESD WL 113 eller tilsvarende, valgfrie klasser etter NS-EN 13813 Farge: Andre krav: Vannfortynnbar ESD epoxy primer Vannfortynnbar ESD epoxy coating <i>I tilfelle eksplosjonsfare:</i> Motstand til jord $R_g - 10^5 - 10^8 \Omega$ (DIN EN 61340-4-1) eller <i>I tilfelle beskyttelse av personell og elektronisk utstyr:</i> Opplading av person <20 V (12 % r.F med VD PRO 1500 sko) (DIN EN 61340-4-5) eller <i>I tilfelle beskyttelse av elektronisk utstyr:</i> Systemmotstand person/fottøy/gulv < 10^9 (DIN EN 61340-4-5)	m² m²			